

Протокол лабораторных испытаний № 51 533 от 04.07.2018 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 51 535 от 04.07.2018 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Отбор проб воды водопроводной питьевой проведен 21 июня 2018 г. Девяткиным М.О. директором по адресам: с.Малая Вязовка, ул. Степная, 2; с.Александровка, ул.Комаровка, 28; с.Мокша, накопительная емкость; с.Мокша, ул.Юбилейная, 41; вода питьевая из скважины с.Александровка

Определяемые показатели:

- вода водопроводная питьевая с. Малая Вязовка, ул. Степная, 2 по санитарно-гигиеническим показателям (привкус, запах, цветность, мутность);
- вода питьевая из скважины с. Александровка, скважина по санитарно-гигиеническим показателям (водородный показатель, минерализация, жесткость);
- вода водопроводная питьевая с. Александровка, ул. Комаровка, 28 по санитарно-гигиеническим показателям (привкус, запах, цветность, мутность);
- вода водопроводная питьевая с. Мокша, накопительная емкость по санитарно-гигиеническим показателям (водородный показатель, минерализация, жесткость);
- вода водопроводная питьевая с. Мокша, накопительная емкость по санитарно-гигиеническим показателям (аммиак, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, марганец, фтор, железо, медь)
- вода водопроводная питьевая с. Мокша, ул. Юбилейная, 41 по санитарно-гигиеническим показателям (привкус, запах, цветность, мутность);
- вода водопроводная питьевая с. Александровка, ул. Комаровка, 28 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги);
- вода водопроводная питьевая с. Мокша, ул. Юбилейная, 41 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги);
- вода водопроводная питьевая с. Малая Вязовка, ул. Степная, 2 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги);

Исследования проводились по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям в соответствии с заявлением № 35 от 17.01.2018 г.

Оценка результатов лабораторных испытаний проведена на соответствие